

Název veřejné zakázky: **Oprava stávajících prostor oddělení ORL Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3802/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Na základě místního šetření bychom rádi upozornili na fakt, že slepý výkaz výměr nesouhlasí s požadavky na realizaci. Konkrétně se jedná o následující položky:

- 1)WC kombi, kterých v reálu je 5Ks na demontáž i montáž
- 2)Umyvadla - demontáž 6Ks a zpětná montáž 4Ks (s tím souvisí i baterie apod.)

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: **15 -02- 2024**

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel

.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel