

Název veřejné zakázky: **Oprava ploché střechy – budova E - Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o.z. IV. (čerpání rezervy 2021-22 pod 5_TP)**

Druh veřejné zakázky: na stavební práce

Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: s výzvou

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3883/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Bylo by možné doplnit detail atiky? Resp. závětná lišta (po demontáži stávajícího oplechování) bude kotvená do stávajícího podkladu atiky? Neznáme asi jeho kvalitu, konstrukci, soudržnost atd. Většinou se používá ke zpevnění OSB deska... To má i souvislost s kvalitním opracováním vnějšího/horního rohu atiky

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel souhlasí s použitím OSB desek pro zpevnění atiky.

Dotaz č. 2

Hromosvod - při prohlídce bylo řečeno, že tuto položku máme vnímat jako demontáž stávajícího hromosvodu střešní části, montáž nového, napojení na stávající svody a revizní zpráva na opravovanou, střešní část. Souhlasí?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel souhlasí s uvedeným tvrzením.

Dotaz č. 3

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č.1. máme do rozpočtu přidat položku - 762361311 - Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 18 mm? Dle našeho názoru byste měli upravit výkaz výměr, kam dopíšete tuto položku s přesným m2, aby všichni účastníci nacenili shodnou položku.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel nepřidal položku „konstrukční a vyrovnávací vrstva do Přílohy č. 2 - Položkový rozpočet, protože přesné parametry, postup opravy a objednání potřebných dílů budou upřesněny ve spolupráci se zadavatelem po demontáži stávajícího oplechování atiky. Dle stavu bude poté dodatečně naceněno.

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne: 04-04-2024

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

prim. MUDr. Jiří Laštůvka

MUDr. Taťána Soharová
generální ředitelka