

Název veřejné zakázky: **Oprava kanalizace v ulici Na Kabátě - Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3873/2024**

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

### **Dotaz č. 1**

Jaký je stávající průtok kanalizační stoky (pro odhad přečerpávání nebo převedení při stavbě)?

### **Odpověď na dotaz č. 1**

25.286,30 m<sup>3</sup> ročně.

### **Dotaz č. 2**

Bude povolena úplná uzavírka komunikace postupně ve dvou úsecích z důvodu omezené šíře vozovky a bezpečného provádění prací ve výkopu (1. úsek - mezi Š21 - Š22 s tím, že bude zajištěna doprava k infekčnímu pavilonu; 2. úsek v prostoru nahrazení stávající plastové šachty Š37 DN400 a souvisejícího potrubí nad a pod šachtou)??

### **Odpověď na dotaz č. 2**

Úsek 1 (Š21-22) – NE - musí zůstat průjezdný jeden jízdní pruh k plicnímu oddělení a na dopravu DNRR. Doprava na infekční oddělení bude odkloněna na jinou dopravní trasu, zajišťuje MNUL.

Úsek 2 (Š37) - ANO - plná uzavěra.

### **Dotaz č. 3**

Je možné nahradit zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí na všech realizovaných úsecích kamerovou prohlídkou s digitálním záznamem a vyhodnocením (není možné provádět zkoušky těsnosti na již propojené stoce, která je v provozu)

### **Odpověď na dotaz č. 3**

ANO - na všech realizovaných úsecích lze provést kamerovou prohlídku s digitálním záznamem a s vyhodnocením.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....  
Ing. Gabriela Růžicková  
Vedoucí odboru veřejných zakázek  
Krajská zdravotní, a.s.