

# Protokol z odborné prohlídky

76

Provozovatel / vlastník: <i>KZ as - ústředí nad labem</i>	Evidenční číslo výtahu: <i>76</i>	<i>620 6211</i>
Umístění výtahu: <i>INFERCE</i>	Nosnost: <i>1600</i>	stanice/nást: <i>6/6</i>

## Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

### I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydromotor
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. hl. vypínač a pojistky
8. rozváděč
9. příslušenství
10. el. / hydraul. schemata
11. systém zabráňující klesání klece
12. bezpečnostní ventil
13. tlakový ventil
14. ventil ručního čerpadla
15. hadice potrubí
16. kontrola oleje
17. ukazatel polohy klece
18. přístup, osvětlení
19. tabulky, značení, návody
20. elektrická instalace
21. ....

### II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky lanové a řetězové
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládací kombinace
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. elektrická instalace
40. ....
41. ....
42. ....

### III. KLEC

43. podlaha
44. stěny, strop
45. klecové dveře
46. závěs
47. zachycovače
48. vodící čelisti
49. odkláněcí křivka
50. ovládací kombinace
51. nouzový signál
52. osvětlení
53. el. instalace
54. tabulky, návody
55. revizní jízda
56. váhací zařízení, pohyblivá podlaha
57. dorozumivací zařízení
58. clona
59. ....
60. ....

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.

### ZÁVADY:

- 51) vadou baterie
- 52) vadou závitů osových

*Plánovat výměnu elektroinstalace*

### ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý ANO – ~~NE~~ pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastníka / provozovatele:  
Jméno:

Odborná prohlídka provedena dne: *19. 12. 2023*  
Jméno:

Příští odbornou prohlídku provést do: *03/2024*

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:

