



Poskytnutí dodatečných informací

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

„Výměna oken chirurgie, budova E, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.“

Dotaz č. 1 – přesné znění dotazu

Ze ZD zcela jasně nevyplývá požadavek na tepelně-technické vlastnosti oken. Chápeme správně, že uvedené hodnoty (stavební hloubka 70mm a trojsklo s hodnotou $U_g=0,7W/m^2K$) jsou minimální? Je možné nabídnout profil se stavební hloubkou 76mm, který má lepší statické vlastnosti při použití trojskla?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje profil s hloubkou 76 mm. Zadané parametry jsou minimální.

Dotaz č. 2 – přesné znění dotazu

Ze ZD není jasné, jaký typ interiérových parapetních desek je požadován. Lze nabídnout plastové komůrkové parapety či DTD parapety. Které z uvedených typů parapetů jsou požadovány?

Odpověď na dotaz č. 2

Parapety komůrkové.

Dotaz č. 3 – přesné znění dotazu

Ve slepém rozpočtu uvádíte, že požadujete členění interiérových žaluzií na 547 ks. Při procházení zadávací dokumentace (srovnání výpisu prvků s rozměry oken, na které se montují žaluzie dle rozpočtu) jsme však dospěli k počtu 330 ks žaluzií. Žádáme o specifikování přesného počtu žaluzií. Případně, která hodnota je určující - počet kusů či plocha uvedená v položce č. 56 slepého rozpočtu?

Odpověď na dotaz č. 3

Počet 547 ks žaluzií souhlasí. Každá otvírací část okna má svou žaluzii.

Položka č.56 - cena za práci

56	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových	m2	211,580
----	---	-----------	---	----	---------

Položka č.57 je souhrnná cena za materiál (žaluzie 547 ks)

57	M	611405960R	žaluzie lamelová vnitřní	soubor	1,000
----	---	------------	--------------------------	--------	-------

VV

1"žaluzie členěna na 547ks"

1,000

Na základě výše uvedených odpovědí na dodatečné informace zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek na **31.10.2016 v 10:00 hod.**



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel