

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel: <i>KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.</i>		Evidenční číslo výtahu: <i>C5 NE 0628 1998</i>	
Umístění výtahu: <i>MIŠTĚN. I. - PRÁDELNA č. 63</i>		Nosnost: <i>1000 kg</i>	stanice/nást. <i>5/3</i>
Prohlížené díly - číslo se závadou zakroužkovat			
I. STROJOVNA 1. výtahový stroj / hydraulický agregát 2. elektromotor / hydromotor 3. brzda 4. koncový vypínač 5. omezovač rychlosti 6. omezení doby chodu motoru 7. hl. vypínač a pojistky 8. výtahový rozvaděč 9. příslušenství 10. el. / hydraul. schemata 11. systém zabráňující klesání klece 12. bezpečnostní ventil 13. tlakový ventil 14. ventil ručního čerpadla 15. hadice potrubí 16. kontrola oleje 17. ukazatel polohy klece 18. přístup, osvětlení 19. tabulky, značení, návody 20. elektrická instalace		II. ŠACHTA 21. ohrazení 22. vodička 23. nosné prostředky 24. vyvažovací závaží 25. prohlubeň 26. nárazníky 27. koncový vypínač 28. kladky, řetězky 29. šachetní dveře 30. dveřní uzávěrky 31. patrové přepínače 32. ovládací kombinace 33. signalizace 34. osvětlení 35. tabulky, návody 36. napínací zařízení omezovače rychlosti 37. lano omezovače rychlosti 38. elektrická instalace 39. 40.	
III. KLEC 41. podlaha 42. stěny, strop 43. klecové dveře 44. závěs 45. zachycovače 46. vodící čelisti 47. odkláněcí křivka 48. ovládací kombinace 49. nouzový signál 50. osvětlení 51. el. instalace 52. tabulky, návody 53. revizní jízda 54. váhací zařízení 55. dorozumivací zařízení 56. clona 57. pohyblivá podlaha 58.			
V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje.			

ZÁVADY: <i>5, 36, 37 - VYMĚNIT OMEZOVAČ RYCHLOSTI, LANO A ZÁVAŽÍ '02, 8 - PRÁVNIT VYMĚNU ROZVADĚČE, VYMĚNIT STYKAČE, 18 - NÍZKÁ INTENZITA OSVĚTLENÍ STROJOVNY, 29 - PRÁVNIT VYMĚNU ŠD, 31 - OPRAVIT PATROVÉ PŘEPÍNAČE, SEŘÍDIT, 32, 48 - VYMĚNIT TLAC. KOMBINACE + PŘIVOLAVAČE, 49 - OPRAVIT NOUZOVÝ SIGNÁL, 56 - DODAT CELOPLOŠNOU CLONU DO KLEBY</i>	
ZÁVĚR: I. Výtah je způsobilý ANO - NE pro závady dle bodů:	
Odpovědný pracovník majitele/provozovatele: Jméno:	Odborná prohlídka provedena dne: <i>3.1.2024</i> Jméno: <i>MICHALE</i>
Příští odbornou prohlídku provést: <i>24.04.2024</i> Razítko a podpis: <i>Mária Hubená</i>	Razítko a podpis: <i>MICHALE JÁN</i> 