

Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník: <i>KRAUSCH ZORNOVNÍČKA S.</i>		Evidenční číslo výtahu: <i>0524-2867</i>
Umístění výtahu: <i>ATRIUM. č. 2</i> <i>TPAŘA KOLA - 1477. SOC. P.</i>		Nosnost: <i>1600 kg</i>
stanice/nást: <i>3/5</i>		

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA	II. ŠACHTA	III. KLEC
1. <u>2.</u> výtahový stroj / hydraulický agregát	22. ohrazení	41. podlaha
2. elektromotor / hydr. válec	23. vodítka	42. stěny, strop
3. brzda	24. nosné prostředky	43. klecové dveře
4. koncový vypínač	25. vyvažovací závaží	44. závěs
5. omezovač rychlosti	26. prohlubeň	45. zachycovače
6. omezení doby chodu motoru	27. nárazníky	46. vodící čelisti
7. elektrická instalace	28. koncový vypínač	47. odkláněcí křivka
8. hl. vypínač a pojistky	29. kladky (lanové a řetězové)	48. ovládací kombinace
9. rozváděč	30. šachetní dveře	49. nouzový signál
10. příslušenství	31. dveřní uzávěrky	50. osvětlení
11. el. / hydraul. schémata	32. patrové přepínače	51. el. instalace
12. systém zabráňující klesání klece	33. ovládače	52. tabulky, návody
13. bezpečnostní ventil	34. signalizace	53. revizní jízda
14. tlakový ventil	35. osvětlení	54. vážící zařízení
15. ventil ručního čerpadla	36. tabulky, návody	55. dorozumivací zařízení
16. hadice, potrubí	37. napínací zařízení omezovače rychlosti	56. clona
17. kontrola oleje	38. lano omezovače rychlosti	57. funkce poh. podlahy
18. ukazatel polohy klece	39. el. instalace	58.
19. přístup, osvětlení	40.
20. tabulky, značení, návody		
21. technická dokumentace		

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje a v případě neprovádění kontroly vypsanych částí výtahu se text škrtně.

DALŠÍ ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY:

*- OPOTA. VÝTAHOVÝ STROJ
(ELEKTROMOTOR ZA HRANICI ŽIVOTNOSTI)*

- OPOTA. DVAŘNÍ PRYŽKOVY

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý ANO - NE pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastníka / provozovatele,
s výsledkem odborné prohlídky seznámen dne

Odborná prohlídka provedena dne: *14. 11. 2023*

Datum: Jméno:

Jméno pracovníka provádějícího odbornou prohlídku:

Příští odbornou prohlídku provést do: *02/24*

Razítko a podpis:

Razítko a podpis: