

Název veřejné zakázky:	<b>Modernizace a rozšíření urgentního příjmu, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce</b>
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Zadavatel:	<b>Krajská zdravotní, a.s.</b> se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	<b>3888/2024</b>

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

### Dotaz č. 1

Dotaz a:

U položek 569, 570, 571, 496 a 497 soupisu prací je uveden materiál "barevný nerez s polyuretanovou úpravou". Bude zadavatel akceptovat tyto linky z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu opatřené práškovou epoxypolyesterovou barvou?

Dotaz b:

U položek 569, 570, 571, 496 a 497 soupisu prací je uvedeno značení ve formě R POL 15B, R POL 16B, ....atd. Takto označené pracovní linky, ale nikde v půdorysech ani v souborech vybavení po místnostech nejsou uvedené. Poskytne zadavatel tabulku, či jiný dokument, který by jednoznačně přiřadil sestavy z výkazu výměru jednotlivým místnostem a jednotlivým sestavám v půdorysech?

Dotaz c:

U položek 569, 570, 571, 496 a 497 soupisu prací je pouze velmi povrchní popis vybavení skříní, ze kterého není jasné, jaké přesné složení mají mít jednotlivé díly sestavy (šuplíky, dvířka, výsuvy, jejich počet, atd.) Toto složení Poskytne zadavatel náčrty či výkresy pohledů na jednotlivé sestavy, ze kterého bude patrné přesné složení jednotlivých sestav?

### Odpověď na dotaz č. 1

- Ano zadavatel bude akceptovat tyto linky z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu opatřené práškovou epoxypolyesterovou barvou.
- Nová budova UP (D 1.1.01)  
Položka 569 – m.č. 103 - izolace – nová budova UP  
Položka 570 – m.č. 105 - expektační pokoj – nová budova UP  
Položka 571 – m.č. 113 - čistící místnost – nová budova UP  
Úpravy stávající budovy UP (D 1.1.02)  
Položka 496 – m.č. 116 - ambulance chirurgie – stávající UP  
Položka 497 – m.č. E101 – ambulance – stávající UP  
– m.č. E114 – ambulance 8 – stávající UP  
– m.č. E116 – ambulance 9 – stávající UP  
– m.č. 116 – ambulance chirurgie – stávající UP  
– m.č. 119 – ambulance chirurgie – stávající UP
- Popis položek 569, 570 a 571 je uveden v technické zprávě stavební části (D 1.1.01.1) v kapitole 4.21 a vzorové složení sestav je patrné z vizualizací:

„ ... pracovní plochy s dřezem určené k čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem, pracovní plochy budou dodány včetně spodních a horních závěsných skříňek, popřípadě polic pro ukládání čistých pomůcek. Spodní skříňky budou přednostně řešeny jako trojzásuvkové, pouze v prostoru dřezu či vestavěného umyvadla budou skříňky policové s otvíravými dvířky. Horní skříňky mohou být klasické s policovými skříňkami s otvíravými dvířky. Tyto plochy budou instalovány v prostoru expektačních pokojů. Použité materiály pro tyto pracovní plochy musí být proto vhodné do nemocničních zařízení, musí mít zvýšenou odolnost a musí být vhodné pro čištění desinfekčními prostředky. V expektačním pokoji (m.č. 105) bude pod pracovní deskou instalována lednice pro uchovávání léčiv s monitoringem teploty a s připojením na datovou zásuvku. Napájení lednice bude sjištěním přes UPS popř. DA. Lednice bude navíc vybavena i menším mrazákem.

Všechny pracovní linky budou v provedení z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu opatřeného práškovou epoxypolyesterovou barvou pro snadnou údržbu. Pracovní desky investor požaduje řešit z umělého kamene (corianu).

- pracovní plocha dl. 1,8 m (m.č. 103) ..... 1 ks  
(vč. vestavěného dřezu a umyvadla)
- pracovní plocha dl. 4,15 m (m.č. 105) ..... 1 ks  
(vč. vestavěného dvojdřezu a umyvadla a lednicí)
- pracovní plocha dl. 3,2 m (m.č. 113) ..... 1 ks  
(kompletní sestava s antikora se speciální povrchovou úpravou pro snadnou údržbu s vestavěným dvojdřezem, umyvadlem, směšovačem desinfekcí, na pracovní plochu bude navazovat výlevka a macerátor/drtič jednorázových podložních mís a močových lahví)



Popis položek 496 a 497 je uveden v technické zprávě stavební části (D 1.1.02.1) v kapitole 8.10 a vzorové složení sestav je patrné z vizualizací:

„ ... pracovní plochy s dřezem určené k čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem, pracovní plochy budou dodány včetně spodních a horních závěsných skříňek, popřípadě polic pro ukládání čistých pomůcek. Spodní skříňky budou přednostně řešeny jako čtyř zásuvkové, pouze v prostoru dřezu či vestavěného umyvadla budou skříňky policové s otvíravými dvířky. Horní skříňky mohou být klasické s policovými skříňkami s otvíravými dvířky. Tyto plochy budou instalovány v prostoru ambulancí. Použité materiály pro tyto pracovní plochy musí být proto vhodné do nemocničních zařízení, musí mít zvýšenou odolnost a musí být vhodné pro čištění desinfekčními prostředky.

*Všechny pracovní linky budou v provedení z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu opatřeného práškovou epoxypolyesterovou barvou s úpravou pro snadnou údržbu. Pracovní desky investor požaduje řešit z umělého kamene (corianu).*

- pracovní plocha dl. 2,7 m (m.č. E101, E114, E116, 116, 119) ..... 5 ks  
(s vestavěným dřezem a umyvadlem a vestavnou lednicí pro uchovávání léků)
- pracovní plocha dl. 1,8 m (m.č. 116) ..... 1 ks  
(bez dřezu)"



m.č. 116

V Ústí nad Labem dne: 20. 06. 2024

.....  
Ing. Gabriela Růžičková,  
Vedoucí, Odbor veřejných zakázek  
v.z. Marek Sedlák