

Poskytnutí dodatečných informací

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

„Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o. z. – Pracoviště magnetické rezonance“

Dotaz č. 1 uchazeče přesné znění dotazu:

Dobrý den, v dodatečných informacích, zveřejněných dne 26.9.2016 odpovídá zadavatel na dotazy č. 6 a 22 tak, že bude upřesňovat určité části dokumentace ve chvíli, kdy bude znám dodavatel technologie MR. Uchazeč se tedy ptá, kdy bude dodavatel technologie znám? Dle nástroje E-ZAK je termín pro odevzdání nabídky na dodávku MR až 14.11.2016 - znamená to tedy, že zadavatel vše upřesní až po tomto termínu a dojde tím k posunu termínu pro odevzdání nabídek na předmětnou zakázku? Děkuji

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel v rámci zveřejnění dodatečných informací č. 9 a č. 10 poskytuje doplněnou projektovou dokumentaci včetně revidovaného soupisu prací, která upřesňuje požadavky na stavební připravenost pro instalaci přístroje.

Dotaz č. 2 uchazeče přesné znění dotazu:

Dobrý den, v dodatečných informacích ze dne 26.9.2016 bylo přiloženo PBŘ. V technické zprávě bod 3.2 část "Prostupy .." se řeší utěsnění vstupů skrz konstrukce jednotlivých instalací. VV tyto prostupy neřeší. Prosíme o specifikaci požárních průchodů a doplnění těchto průchodů do VV. Jedná se o požární průchodky pro ZTI, UT a EI.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel poskytuje aktualizovaný soupis prací řešící tyto prostupy – viz oddíl 727: Protipožární prostupy a manžety.

Dotaz č. 3 uchazeče přesné znění dotazu:

Bod 9 PBŘ řeší výstražné a bezpečnostní tabulky. Budou tyto tabulky součástí dodávky? pokud ano, prosíme o doplnění do VV.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Součástí dodávky nebudou bezpečnostní tabulky, ty dodá a nainstaluje Zadavatel v rámci komplexního požární bezpečnostního řešení dané stavby.

Dotaz č. 4 uchazeče přesné znění dotazu:

Dobrý den, žádáme Vás o dodatečnou informaci k VV oddíl 720 Zdravotní technika - pol. č. X34-X38. Projektová dokumentace neobsahuje tuto část, prosíme Vás tímto o podrobnější objasnění těchto položek.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci včetně aktualizace soupisu prací pro část „Zdravotní technika“, jedná se o nový rozvod medicínálních plynů.

Na základě výše uvedených dodatečných informací, zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek na **18. 10. 2016 v 10:00.**

06  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627



Ing. Petr Fiala
generální ředitel

