

PŘEHLED ENERGII:

Zař.č.	Název zařízení	Ohříváč	Chladič	Motory
ČÁST - C				
Zař.č.11	Septické a asept. sály-společné prost.	30 kW	32 kW	4,5/2 kW
Zař.č.12.1	Superaseptický sál	62 kW	43 kW	5,5/3 kW
Zař.č.12.2	Superaseptický sál	62 kW	43 kW	5,5/3 kW
Zař.č.12.A	Aseptické sály 1,2	62 kW	43 kW	5,5/3 kW
Zař.č.12.B	Aseptické sály 3,4	62 kW	43 kW	5,5/3 kW
Zař.č.12.C	Chodba oper. sálů	12x 5,3 kW	12x 3,1 kW	12x 0,07 kW
Zař.č.14	Aseptické sály - příslušenství	47 kW	32 kW	4,5/2,4 kW
Zař.č.14A	Chodba příslušenství oper. sálů	12x 6,1 kW	12x 3,4 kW	12x 0,07 kW
Zař.č.28.1	Výměňíková stanice	58 kW	-	2 kW
Zař.č.28.2	Výměňíková stanice	-	-	2 kW
Zař.č.31.1	Strojovna VZT 1	32 kW	-	1,4 kW
Zař.č.31.2	Strojovna VZT 1	-	-	1 kW
Zař.č.34C	Sociální zařízení	-	-	0,19 kW
	Zvlhčovače vzduchu	-	-	180 kW
ČÁST - D				
Zař.č.1	Centrální sterilizace	82 kW	57 kW	7,2/4,5 kW
Zař.č.5	Chodba 1.P.P.	45 kW	-	1,1 kW
Zař.č.6A	JIP část B	90 kW	64 kW	12/4,5 kW
Zař.č.8	Emergentní a urgentní příjem	81 kW	57 kW	6/4,5 kW
Zař.č.8A	Základový sál emerg. a urgent. příjem	40 kW	19 kW	2 kW
Zař.č.9	Septické sály	92 kW	64 kW	7,5/5,5 kW
Zař.č.9A	Chodba oper. sálů	6x 5,3 kW	6x 3,1 kW	6x 0,07 kW
Zař.č.10	Společné prostory - septické sály	37 kW	40 kW	4,5/3 kW
Zař.č.32.1	Strojovna VZT 2	32 kW	-	1,4 kW
Zař.č.32.2	Strojovna VZT 2	-	-	1 kW
Zař.č.34D	Sociální zařízení	-	-	0,96 kW
Zař.č.35	Sklady odpadků	-	-	0,93 kW
Zař.č.36	Rampa	-	-	1,2 kW
Zař.č.37	Dveřní clony	98 kW	-	1,76 kW
Zař.č.38	Strojovna chladírna	-	-	0,44 kW
Zař.č.P6A	Požární větrání chodby	28 kW	-	3,6 kW
Zař.č.P6B	Požární větrání chodby	-	-	0,69 kW
Zař.č.P7A1	Požární větrání chodby	-	-	0,17 kW
Zař.č.P7A7	Požární větrání chodby	-	-	0,14 kW
Zař.č.P7B1	Požární větrání chodby	-	-	0,2 kW
Zař.č.P7B2	Požární větrání chodby	-	-	0,18 kW
	Zvlhčovače vzduchu	-	-	135 kW