

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

STŘECHA

Σ

H06

NÁSTAVBA NA STŘEŠE PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSTUPU ODFUKŮ OD POJISTNÝCH VENTILŮ Z INTERIÉRU  
NA PLOCHOU STŘECHU

1

1 KS

- ROZMĚR PROSTUPU STŘECHOU 300x500 MM
- VNĚJŠÍ ROZMĚR NÁSTAVBY Ø60x850 MM, VYÚSTĚNÍ ROZVODŮ VE VÝŠCE 1000 MM OD STŘEŠNÍHO, STŘEŠNÍ PLÁŠŤ VE SPÁDU MIN. 3°
- Z TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PLECHOVÝCH PANELŮ TL.100 MM A OCEL. NOSNÉ KONSTRUKCE Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ JÄCKEL 50x50x3 MM
- TVAR NÁSTAVBY "L" Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ PROSTUPŮ ZE SPODNÍ STRANY Z DŮVODU ZAMEZENÍ ZATĚKÁNÍ
- V MÍSTĚ NASÁVÁNÍ, VÝFUKU OSAZENÍ MŘÍŽKY PROTI ZAMEZENÍ VNIKÁNÍ HMYZU
- VIZ. SCHÉMA
- KONSTRUKCE BUDE OSAZENA PŘES ROZNAŠECÍ OBVODOVÝ PLECH TL. 8 MM NA ŽB STROPNÍ KONSTRUKCI. KOTVENO CHEMICKÝMI KOTVAMI
- OPLÁŠTĚNÍ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ BUDE PŘEIZOLOVÁNO STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIÍ
- VČETNĚ UTĚSNĚNÍ NAPOJENÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA PANEL OPLÁŠTĚNÍ

MATERIÁL:

- VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY
- SENDVIČOVÝ PANEL: RAL 9006, BÍLÝ HLINÍK

POZNÁMKA:

KONSTRUKCE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT

PŮDORYS

