

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

Σ

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE OCELOVÝCH VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ:

– INTERIÉROVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY S MIN. 1x ZÁKLADOVÝM A 2x VRCHNÍM NÁTĚREM V POŽADOVANÉ BARVĚ RAL – DLE PD INTERIERU

– VYBRANÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ S POHLEDOVÝM BAREVNÝM NÁTĚREM V POŽADOVANÉ BARVĚ RAL – POZINKOVÁNÍ METODOU PONOŘENÍ DLE PN EN ISO 1461:2000, MINIMÁLNÍ HODNOTA TLOUŠŤKY ZINKOVÝCH POVRCHŮ = 85 μm

– VYBRANÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY Z NEREZOVÉ OCELI

– VEŠKERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT

– NA VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT ZHOTOVITELEM ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ (DÍLENSKÁ) DOKUMENTACE

– PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ (DÍLENSKÁ) DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

BAREVNOST (DLE POPISU U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ)