



LEGENDA ARMATUR A ZAŘÍZENÍ VIZ VÝKRES SCHÉMA STROJOVNY CHLAZENÍ
LEGENDA POTRUBÍ:

- — — — — CHLADÍCÍ VODA 6°C(7°C) – PŘÍVOD
- - - - - CHLADÍCÍ VODA 12°C – ZPÁTEČKA

VEŠKERÉ ARMATURY A ZAŘÍZENÍ MIN. PN6
ROZVODY DO DN100 PROVEDENY POTRUBÍM Z UHLÍKOVÉ OCELI S GALVANICKÝM
POZINKOVÁNÍM, SPOJOVANÉ POMOCÍ TVAROVEK LISOVÁNÍM
VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO SKRUŽEMI Z ELASTOMERNÍ PĚNY NA BÁZI KAUČUKU
S VYSOKÝM ODPOREM PROTI DIFUZI VODNÍ PÁRY, LAMBDA =< 0,033W/mK
POTRUBÍ BUDE V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH OPTATŘENO ODVZDUŠNĚNÍM, V NEJNIŽŠÍCH VYPOUŠTENÍM

VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ /
/OBJÍMEK POTRUBÍ MAX.

- DN40 – 42x1,5 IZOLAČNÍ SKRUŽE TL. 36,5 mm 3,00 m
- DN100– 108x2 IZOLAČNÍ SKRUŽE TL. 42,5 mm 5,00 m

D1.01 PAVILON OPERAČNÍCH SÁLŮ A CS D1.01.4b CHLAZENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: TECHNICA BUDOV, s.r.o., Křenová 42, 602 00 Brno			 <div>Technika budov, s.r.o. Křenová 42 602 00 BRNO Tel. / Fax: 543 255 094 www.technikabudov.cz</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL		
ING. MAREK ŠULÁK	ING. JAN ŘEZNIČEK	ING. MAREK ŠULÁK		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 <div>Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ			
INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem				
NÁZEV AKCE: VÝSTAVBA ČTYŘ OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. NEMOCNICE TEPLICE o.z.			FORMÁT	2x A4
VÝKRES POHLED ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ			DATUM	6 / 2016
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 42-15-P
			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU 1:25 D1.01.4b-10