

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

1NP

2NP

Σ

Z82

KOTVENÍ MEZIKUSU STROPNÍHO VYŠETŘOVACÍHO SVÍTIDLA

– KOTVENO DO ŽB MONOLITICKÉHO STROPU

– MEZIKUS PRO UCHYCENÍ 1 STROPNÍHO SVÍTIDLA (DODÁVKA PD LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE) OD ŽB STROPU KE STROPNÍMU PODHLEDU

– PŘIKOTVENÍ 1 MEZIKUSU DO ŽB STROPU CHEM. KOTVAMI MIN. 8x M16, PŘESNÝ POČET A TYP CHEMICKÉ KOTVY BUDE ODSOUHLASEN PŘED REALIZACÍ STATIKEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ TECHNICKÉ DOKUMENTACE MEZIKUSU A SVÍTIDLA

BUDE PROVEDENO V MÍSTNOSTECH ČÍSLO:

– JEDNORAMENNÉ – 254, 249, 248, 244

– DVOURAMENNÉ – 252, 250, 247, 245

POČET KOTVENÝCH MEZIKUSŮ: 8 KS

POČET CHEM. VLEPENÝCH KOTEV CELKEM: 64 KS

64  
KS

CHEM. KOTEV

8  
KS

MEZIKUSŮ

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

