

Název veřejné zakázky: **Oprava stávajících prostor na Psychiatrickém oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o. z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3801/2024**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1

Žádáme o upřesnění položky č.66

66	K	766811115R	Kuchyňská linka délky 2,5m v provedení standart vč. pracovní desky	kus	2,000		0,00
----	---	------------	--	-----	-------	--	------

PP

Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky  
(včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm

V popisu položky je uvedeno, že se jedná pouze o montáž. Žádáme o upřesnění, zda máme opravdu nacenit pouze montáž korpusu a pracovní desky, jak je uvedeno v popisu položky.

### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel upravil Přílohu č. 3 - Technická specifikace - výkaz výměr a bude uveřejněna mezi soubory zadávací dokumentace.

### Dotaz č. 2

Žádáme o dodání technické zprávy k poptávaným položkám.

### Odpověď na dotaz č. 2

Revizní zprávy lze poskytnout, ale na konkrétní oblast. Zadavatel doporučuje upřesnit v rámci prohlídky místa plnění.

### Dotaz č. 3

Žádáme o upřesnění návrhu svítidel, popis položek ve výkazu výměr se neshoduje s dodanou výkresovou dokumentací. Svítidlo uvedené v položce č.112 má být dle výkresové dokumentace vestavné do rastrového stropu a ne kruhové, jak je uvedeno v popisu položky.

114	M	34833112	<i>svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 3x28W, délka 1272mm</i>	<i>kus</i>	<i>110,000</i>	
-----	---	----------	---	------------	----------------	--

PP

svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 3x28W, délka 1272mm

112	M	34825015	<i>svítidlo vestavné stropní panelové kruhové přes D 250mm 1500-2000lm</i>	<i>kus</i>	<i>18,000</i>	
-----	---	----------	--	------------	---------------	--

PP

svítidlo vestavné stropní panelové kruhové přes D 250mm 1500-2000lm

### Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel upravil Přílohu č. 3 - Technická specifikace - výkaz výměr a bude uveřejněna mezi soubory zadávací dokumentace.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....  
Marek Sedlák  
Vedoucí oddělení administrace veřejných zakázek