



ODTAHOVÉ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO VENTILÁTOREM MIXVENT TD 800/200, POTRUBÍ BY MĚLO BÝT VYVEDENO DO STROJOVNY VZT, ODTUD PROSTUPEM DO OBVODOVÉ ZDI, POTRUBÍ BUDE OPATŘENO MŘÍŽKOU PROTI PRONIKNUTÍ PTÁKŮ, SPÍNÁNÍ BY MĚLO BÝT NA VYPÍNAČ UMÍSTĚNÝ NA CHODBĚ V BLÍZKOSTI VSTUPU DO KUŘÁRNA A DANÝ VENTILÁTOR BY MĚL MÍT DOBĚHOVÝ ČAS

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO ROVNĚŽ ZE STŘECHY, NUTNO OVŠEM ZVOLIT PROTĚJŠÍ ZEĎ STROJOVNY, ABY SE NEMÍSILI ZÁPACHY, POTRUBÍ DOPORUČUJI ROVNĚŽ OSADIT VENTILÁTOREM MIXVENT TD 800/200, UKONČENÍ PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU BUDE POMOCÍ STĚNOVÝCH VENTILAČNÍCH MŘÍŽEK O VELIKOSTI 400x600mm V POČTU 2KS VEDENÝCH U PODLAHY

POZNÁMKA: DANÝ NÁVRH JE NUTNÉ ZKONZULTOVAT S DODAVATELEM VZT, MOŽNO MĚNIT V PRŮBĚHU REALIZACE NA ZÁKLADĚ DOHODY SE ZADAVATELEM!!!!