

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

khsuesf48979

VÁŠ DOPIS ZN.: A 42-15-ÚR+SP/02  
ZE DNE: 31.3.2016  
  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 22687/2016  
VYŘIZUJE: MUDr. Eva Poláčková  
Ing. Renata Ečerová  
TEL.: +420477755760  
+420477755730  
FAX: +420477755712  
E-MAIL: eva.polackova@khsusti.cz  
renata.ecerova@khsusti.cz  
DATUM: 31.5. 2016

ATELIER PENTA v.o.s.

Mrštíkova 12

586 01 Jihlava

## **Dokumentace stavby „Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z., projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení ke stavbě “ - závazné stanovisko**

Na základě Vaší žádosti ze dne 31.3. 2016 posoudila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem předloženou dokumentaci.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, jako dotčený orgán státní správy, ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, toto **závazné stanovisko**:

S dokumentací, která je podkladem k vydání stavebního povolení na stavbu „Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z., projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení ke stavbě “ se

**s o u h l a s í .**

### **Před kolaudací bude:**

**1)** Předložen výpočet umělého osvětlení, podle skutečného provedení, v souladu s ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení–Osvětlení pracovních prostorů–Část 1: Vnitřní pracovní prostory. Výpočet bude obsahovat zařazení podle referenčního čísla a výpočet udržovacího činitele včetně vstupních hodnot pro udržovací činitel.

**2)** Předložen protokol z měření umělého osvětlení na pracovních místech za provozních podmínek včetně nejistoty měření. Protokol z měření bude zpracován v souladu s požadavky ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů – Část 1: Základní ustanovení, ČSN 36 0011-3 Měření osvětlení prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů. V případě

TELEFON  
477755110,  
477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO  
71009183

FAX  
477755112

ID DATOVÉ SCHRÁNKY  
8p3ai7n

e-mail  
e-podatelna@khsusti.cz

nedodržení normových hodnot, dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení–Osvětlení pracovních prostorů–Část 1: Vnitřní pracovní prostory, budou provedena nápravná opatření.

3) Předložen projekt vzduchotechniky, protokol o instalaci a protokol o zaregulování vzduchotechnického zařízení a doloženo, že zařízení odpovídá projektovaným parametrům a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V protokolu je nutné uvést výkony vzduchotechnického zařízení, které zajišťuje odvětrání posuzovaných místností (v souladu s legislativou).

4) Předložen protokol z měření hluku na pracovních místech a pokojích za chodu všech stacionárních zdrojů hluku. V případě nedodržení přípustných limitních hodnot, podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, budou provedena nápravná opatření.

### **O d ů v o d n ě n í ( s t a n o v e n ý c h p o d m í n e k )**

Popis stavby: Projektová dokumentace par. č. 4 řeší výstavbu 4 operačních sálů a sterilizace jako dvoupodlažní novostavby napojené na stávající objekt F.

Splnění shora uvedených podmínek je v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Upozorňujeme, že dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je nezbytné zahrnout podmínky uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska do rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Příloha: PD k vyzvednutí na KHS Teplice

otisk úředního razítka

MUDr. Eva Poláčková  
vedoucí protiepidemického oddělení  
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem  
územní pracoviště Teplice

*dokument je opatřen elektronickým podpisem*