

Název veřejné zakázky: **Nákup průmyslového bubnového sušiče prádla pro Krajskou zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - prádelna**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: VZMR

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4153/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

po prohlídce místa plnění dne 2.10.2024 prosím o zaslání odpovědí na doplnění informací:

- 1) Jaký bude tlak páry v potrubí přivedený k místu instalace zadavatelem? Údaj potřebný pro výběr velikosti výměníku v sušiči.
- 2) Jaké jsou parametry nyní přivedeného kabelu na připojení lisu? Počet fází, průřez vodičů, jištění.
- 3) Jaká je potřebná délka kabelu pro přivedení nového napájecího kabelu dodavatelem pro celkový příkon 15kW, 380V, 25A jištění. z rozvaděče k místu plnění pokud by stávající přivedený kabel nevyhovoval.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel odpověděl na dotazy viz níže.

- 1) Provozní tlak se pohybuje v rozmezí 0,9 -1,2 MPa. Doplnující informace – potrubí $\frac{3}{4}$
- 2) Parametry přivedeného kabelu: 3x 16A, CYKY 4x2,5mm
- 3) Potřebná Délka kabelu je 40metrů

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Mgr. Kateřina Kolací
Vedoucí odboru veřejných zakázek