

Název veřejné zakázky: **Oprava oken - budova D - komplement a chodba spojovací - prosklená stěna v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov o. z.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky: Podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4105/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1:

Žádáme o prověření výměr v rozpočtu:

1. Položka 56, pozice 1: 24 oken 2250x1750 = 95,5m² (u této pozice je větší výměra za montáž než výměra oken: položka 57)
2. Položka 95, pozice 1: 24 oken 2250x1750 = 95,5m² (u této pozice je větší výměra za montáž žaluzií než výměra oken: položka 57)
3. Položka 95, pozice 11: žaluzie pro 3ks oken. V položce 66 je pouze 2ks těchto oken.
S položkou 95 rovněž souvisí výměra položky 96.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel odpověděl na dotazy viz níže:

1. Položka 56 je souhrnná položka montáže pro pozice č. 1-8, 9-11 což je ve VV naprosto zřejmé viz obr VV_pol_56 v příloze, v popisu pozice v položce 57 je chybný rozměr, platí samozřejmě technický popis 2250 mm * 1750 mm - změna upravena ve VV č. 57. Výpočet je tedy správně 24*2,25*1,75=94,5
2. Položka 95 je opět správně je to souhrn pozic č. 1,3,5,6,7,9,10,11, tedy všech výplní vybavených žaluziemi viz obr VV_pol_96 v příloze
3. Počet oken pozice č.11 má být 5 ks – změna upravena VV č. 66, žaluzie 3 ks dle technického zadání.

Zadavatel upravil přílohu č. 3 – Výkaz výměr. Aktualizovaná verze je na profilu zadavatele.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **neprodluhuje** lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy: Příloha č. 3 – Výkaz výměr – aktualizace 7.10.2024

V Ústí nad Labem dne:

.....
Mgr. Kateřina Koláčí
Vedoucí odboru veřejných zakázek