

Název veřejné zakázky: **Oprava kotelny č. 2 v areálu Krajské zdravotní, a.s. nemocnice Most, o. z.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
Režim veřejné zakázky: VZMR
Druh zadávacího řízení: S uveřejněním výzvy
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4184/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1

Dle upraveného výkazu výměr ze dne 24.10.2024 položka, bod 3:

„Hladinoměr Ultrazvukový s výstupem s připojením pro MaR - měření hladiny vody v napájecí nádrži s návaznou regulací (náhrada MS 11 Fg), včetně ventilu“ - 2ks, nejsou specifikovány parametry Ultrazvukového hladinoměru.

Žádám o doplnění.

Dotaz č. 2

Ultrazvukový hladinoměr – do jakého systému MaR se má připojit, jakou bude mít návaznost v závislosti ovládání hladin nádrží.

Žádám o doplnění.

Dotaz č. 3

Dle upraveného výkazu výměr položka, bod 12, 13, 14:

„3cestný ventil se servopohonem D28, D32, D54 s přechody“ – nejsou specifikovány parametry 3cestného ventilů

Žádám o doplnění.

Dotaz č. 4

Dle technické zprávy stávající „Řídicí systém kotelny“ zůstane nezměněn a je funkční, ale dochází k doplnění ultrazvukových hladinoměrů ... a dalších prvků.

Žádáme o dodání výkresů MaR a rozvaděče z důvodu připojení komponentů do systému MaR.

Žádám o doplnění.

Dotaz č. 5

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č.1 je možná dodatečná prohlídka, která se po telefonické domluvě s p. Tomanem uskuteční až 1.11.2024, a z tohoto důvodu žádáme o posunutí termínu odevzdání nabídky o 14 dnů.

Žádám o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 1:

Dotaz č. 1 - Ultrazvukové hladinoměry si uchazeč navrhne sám, aby hladinoměr byl schopen měřit množství kapaliny v nádrži, která je také dodávkou opravy kotelny. – výstup 0-20mA, připojení údržbou NMO

Dotaz č. 2 - připojit do stávajícího systému MaR. Návaznost – nerozumíme otázce. Ovládání doplnění nádrží řeší systém MaR, při překročení limitu nízkého stavu hladin vyšle povel na čerpadla které jsou umístěné u kondenzační nádrže a tím se doplní na požadovanou hladinu, druhá nádrž je taky řízená MaR, při překročení limitu nízkého stavu hladiny, sepne MaR solenoid na st. vodě a doplní na požadovanou hladinu

Dotaz č. 3 - Opět jako u dotazu č.1 – 3-cestný ventil tam má funkci přepínání a musí se vyměnit, aby vše fungovalo jak má. Typ je na dodavateli.

Dotaz č. 4 - Řídicí systém jste měli a máte možnost vidět v kotelně, kde je i stávající ovládání. Je nutné vše napasovat a doplnit na tento systém MaR. – dopojení provede údržba NMO s firmou spravující MaR

Dotaz č. 5 - Dodatečná prohlídka je možná po domluvě s p. Tomanem tel. 731 132 680. Termín pro podání nabídek je uveden na profilu zadavatele.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....V.Z.....
Mgr. Kateřina Kolací
Vedoucí odboru veřejných zakázek