

Název veřejné zakázky: **Oprava kotelny č. 2 v areálu Krajské zdravotní, a.s. nemocnice Most, o. z.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
Režim veřejné zakázky: VZMR
Druh zadávacího řízení: S uveřejněním výzvy
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4184/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1:

Dobrý den.

Prosím o doplnění informací, na základě kterých bude možné nacenit uvedené zásobníky:

1. Akumulační nádrž s výměníkem 800 litrů
 - materiál nádrže..??
 - medium, provozní tlak a provozní teplota nádrže..??
 - velikost výměníku v nádrži..??
 - medium, provozní tlak a teplota ve výměníku..??
 - provedení předpokládáme dle popisu ležaté..??
 - co znamená chemie v nádrže... jaká a její koncentrace..??
 - hrdla předpokládáme dle popisu: 4 x 3/4", 2 x M20x1,5, další hrdla...??

2. Akumulační nádrž na kondenzát 800 litrů
 - materiál nádrže..??
 - medium, provozní tlak a provozní teplota nádrže..??
 - provedení předpokládáme dle popisu ležaté..??
 - co znamená chemie v nádrže... jaká a její koncentrace..??
 - příruby předpokládáme dle popisu: 2 x DN80/16, 1 x DN65/16
 - hrdla předpokládáme dle popisu: 1 x 6/4", 2 x M20x1,5, další hrdla...??

3. v novém VV chybí:
elektro - 5 ks svítidel

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upravil výkaz výměr. Výkaz výměr je aktualizován na profilu zadavatele

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Mgr. Kateřina Koláčí
Vedoucí odboru veřejných zakázek