

Název veřejné zakázky: **Výměna oken, mezanin, 4. mezipatro, budova T v Krajské zdravotní a. s. Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem o. z.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky: VZMR
Druh zadávacího řízení: S uveřejněním výzvy
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4275/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr je položka 005 Parapet exteriér/plast bílý 300 mm 10 ks. Domnívám se, že venkovní parapet by měl být hliníkový nikoliv plastový (používá se v interiéru). Je možné nabídnout venkovní AL parapet?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel souhlasí s instalací AL parapetů a upravil výkaz výměr.

Dotaz č. 2:

Požaduje zadavatel v rámci montáže nových oken provést utěsnění připojovacích spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek/tmelů podle norem ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování), tzv. parozábrana nebo je dostačující montáž s PU pěnou? Žádáme tímto zadavatele o upřesnění požadavku na ošetření připojovací spáry.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel souhlasí s utěsněním připojovacích spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek/tmelů.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Aktualizovaná příloha č. 2 je aktualizovaná na profilu zadavatele.

Příloha č. 2 – Výkaz výměr

V Ústí nad Labem dne:

.....
Mgr. Kateřina Koláčková
Vedoucí odboru veřejných zakázek