



Vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejné zakázky na zhotovitele stavby:

Revitalizace objektu „D“, Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Žádost o poskytnutí dodatečné informace č. 2 ze dne 16.1.2017, citace dotazu:

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresu bezpečnostního jištění, v dokumentaci jsme nenalezli podrobnější podklady.

ODPOVĚĎ:

Ve výkresové dokumentaci je „bezpečnostní jištění“ obsaženo – ve struktuře dokumentace se jedná o *D – Dokumentace objektů -> D.5 – SBZS (střešní bezpečnostní zachytýný systém)* a to v podrobnosti umožňující vytvoření výkazu výměr. Bližší podrobnější podklady vychází z výrobní / dodavatelské dokumentace dle dodavatelem vybraného výrobce systému.

Dotaz č. 2

V dokumentaci jsme nikde nenašli u požární signalizace typ (systém). Je to LITES, Siemens nebo nějaký jiný? Jaký je typ ústředny?

ODPOVĚĎ:

Nelze předepsat, dle zákona. Pouze musí být kompatibilní se současnou. Ústředna EPS je stávající, v objektu instalovaná (Lites MHU 111)



Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

