

Poskytnutí dodatečných informací

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.


„Revitalizace pavilonu I, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z.“

Dotaz č. 1

Po stáhnutí výkazu výměr RP – 032-04-E- D.1.4.7.C neobsahuje položky pro rozvaděč, který byl v původním zadání, znamená to, že zůstane původní a nebude se do něj zasahovat a to i přesto, že se bude provádět výměna výtahů ?

Odpověď č. 1

V původní dokumentaci byla nově napojena všechna zařízení dle nových norem. Předmětem poslední verze projektu bylo, že zůstane vše v původním stavu jako před návrhem rekonstrukce. Proto se nově navržená zařízení napojila na stávající vývody, ať už světelné nebo zásuvkové. Co se týká výtahů zůstávají v té podobě jak byly v původním napojení.


Ing. Petr Fiala
generální ředitel