

Název veřejné zakázky: **Oprava přilehlé střechy budovy F v areálu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**

Druh zadávacího řízení: **Poptávkové řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem,

Doručovací číslo: 401 13,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4357/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

- sloupec G není součinitelem sloupce C a součtu E,F, ale pouze součtem E a F – je tak správně?

Odpověď na dotaz č. 1

Příloha č. 1 - Výkaz výměr byla upravena a uveřejněna na profilu zadavatele

Dotaz č. 2

- jaká je tloušťka izolace položky 8?

- jaká je tloušťka izolace položky 18?

Odpověď na dotaz č. 2

Průměrná tloušťka izolace je 160 mm

Dotaz č. 3

- šla by i k sazebníku pokut zaslat i nějaká PD?

Odpověď na dotaz č. 3

PD na tuto akci není vyhotovena, jedná se o opravu střechy

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr je položka č. 8 tepelná izolace montáž a položka č. 18. je opět polystyrenová izolace. Nemá být položka č. 8 demontáž? A mohl by zadavatel doplnit u položky č. 18 množství

Odpověď na dotaz č. 4

Příloha č. 1 - Výkaz výměr byla upravena a uveřejněna na profilu zadavatele

Dotaz č. 5

Položka č. 12 materiálová položka je dle mého názoru obsažena již v položce č. 6 a 7. Může zadavatel vysvětlit k jaké položce a popřípadě jaké množství je požadováno?

Odpověď na dotaz č. 5

Příloha č. 1 - Výkaz výměr byla upravena a uveřejněna na profilu zadavatele

Dotaz č. 6

Ve výkazu výměr je v položce 19 svislá střešní vpust', ale ve výkazu výměr chybí její demontáž. Může zadavatel tuto položku doplnit?

Odpověď na dotaz č. 6

Příloha č. 1 - Výkaz výměr byla upravena a uveřejněna na profilu zadavatele

Dotaz č. 7

Ve výkazu výměr je v položce č.1 demontáž asfaltové krytiny ve více vrstvách. Může zadavatel upřesnit množství vrstev, které se budou odstraňovat?

Odpověď na dotaz č. 7

Není provedena sonda, množství vrstev není možné upřesnit.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Mgr. Kateřina Kolací
Vedoucí odboru veřejných zakázek