

Název veřejné zakázky: **Oprava přilehlé střechy budovy F v areálu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**

Druh zadávacího řízení: **Poptávkové řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem,

Doručovací číslo: 401 13,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4357/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Dle prohlídky stavby, skutečnosti, chybí demontáž PUR stříkané pěny. Nelze zhodnotit, kolik materiálu ve skutečnosti je. Je možné doplnit do VV položku demontáž a likvidace PUR izolace? - fakturace dle skutečnosti - dle m³

Odpověď na dotaz č. 1

Po prověření skutečnosti byla chybějící položka doplněna pod pol. výkazu výměr č. 13.

Příloha č. 1 - Výkaz výměr byla zadavatelem upravena v souladu s výše uvedeným a uveřejněna na profilu zadavatele.

Dotaz č. 2

Dále bude nutné částečně opravit zdivo u atiky, opět chybí položka

Odpověď na dotaz č. 2

Po prověření skutečnosti byla chybějící položka včleněna pod pol. výkazu výměr č. 4.

Příloha č. 1 - Výkaz výměr byla zadavatelem upravena v souladu s výše uvedeným a uveřejněna na profilu zadavatele.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Mgr. Kateřina Kolací
Vedoucí odboru veřejných zakázek