

Poskytnutí dodatečných informací

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

„Revitalizace pavilonu I, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z.“

Dotaz – přesné znění dotazu

Dobrý den,
 rádi bychom vznesli navazující dotaz na vámi vydané DI ze dne 7.2.2017, ve kterých nám bylo na otázku ohledně kontaktního zateplovacího systému odpovězeno, že „projektant ví minimálně o 2 možných systémech kotvení tohoto systému“.

Náš upřesňující dotaz se týká těchto položek soutěžního soupisu výkonů (výkazu výměr):

Rozpočet:	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm	m2	35,020
62			"viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - fasáda objektu"		
VV					
VV		10,3*3,4		35,020	
VV		Součet		35,020	
63	M	631515110	deska minerální izolační NF tl. 80 mm	m2	36,771
VV		35,02*1,05 'Přepočtené	koeficientem množství	36,771	
64	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm	m2	2 865,510
VV			"viz D.1.1-101, 02/15-16/33,TZ - fasáda objektu"		
VV		(47,85*2*28,2)+(18,25*2*28,2)+17,5		3 745,540	
VV		Mezisoučet		3 745,540	
VV		"odečet výplní otvorů" -(786,07+93,96)		-880,030	
VV		Součet		2 865,510	
65	M	631515330	deska minerální izolační NF tl. 160 mm	m2	3 008,786
VV		2865,51*1,05 'Přepočtené	koeficientem množství	3 008,786	
76	K	622851R04	Příplatek k KZS za zapuštěné kotvení tepelného izolantu	m2	3 442,386

K výše uvedeným položkám existuje v projektové dokumentaci tento rozpor:

Ve statickém posudku je v návrhu kotvení uvažováno s rozměrem desek 500x1000mm – stanovený počet kotev na m2 podle našeho názoru neodpovídá použitému izolantu, kdy se výše uvedené



materiály vyrábějí v rozměrech 333x1000mm ev. 200x1200mm. Dále je požadováno zapuštěné kotvení s tepelně izolační zátkou - bez rozšiřovacího talířku.

Dle sdělení několika renomovaných dodavatelů certifikovaných kontaktních zateplovacích systémů nelze provádět kotvení minerální vaty s kolmou orientací vláken v zapuštěné variantě a je nutné použití rozšiřovacího talířku d140mm. Odmítají nám v zásadě odsouhlasit toto kotvení jako funkční variantu

Odpověď:

Zadavatel na základě doporučení GP předkládá upravený VV, ve kterém je opraven původní tepelný izolant s kolmými vlákny za tepelný izolant s podélnými vlákny. Upravené položky (p.č. 49, p.č. 62, p.č. 64)

Zadavatel na základě výše uvedených dodatečných informací upravuje lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek na **06.03.2017 v 10:00.**

06

KZ

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel