

Poskytnutí dodatečných informací č. 17

pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

s názvem:

„Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.“

Dotaz č. 1

Zadavatel v části D2.52 Vestavba čistých prostor v technických podmínkách uvádí u operačních sálů, místnosti č. 245, 247, 250, 252 společný popis svislých příček pro všechny čtyři sály, kde požaduje kovové sendvičové příčky pro operační sály se stíněním olověnou vložkou Pb tl. 1,0mm. Olověné vložky se používají ke stínění ionizujícího záření na operačních sálech se zvýšeným počtem snímkování pojízdným RTG přístrojem nebo se zvýšeným počtem snímkování C-ramenem (ortopedické a traumatologické sály případně sály pro kardiochirurgii, cévní chirurgii, urologie).

Požaduje zadavatel stínění olověnou vložkou u všech čtyř sálů, nebo jen u aseptického sálu - číslo místnosti 245?

Odpověď č. 1

Zdavatel nebude měnit projektovou dokumentaci. Technický parametr všech čtyř operačních sálů bude shodný, všechny sály budou se stíněním ekvivalent tloušťky olova 1,0mm.

V Ústí nad Labem dne: 15 -03- 2017

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627


Ing. Petr Fiala
Generální ředitel