

Název veřejné zakázky: **Modernizace centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem – DESIGN & BUILD**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**
Režim veřejné zakázky: **nadlimitní**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4406/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

V rámci projektové dokumentace vypracované společností ARTECH spol. s r.o. je i projekt „D1.01.5_ZDRAV_TECHNOLOGIE“. V daném projektu je zpracováno kompletní technologické vybavení dotčených prostor centrální sterilizace.

V rámci zadávací dokumentace zadavatel předložil v Příloze č. 7 Seznam technologií CS I, pro které je třeba v rámci plnění veřejné zakázky zajistit stavební připravenost. V daném seznamu však nejsou uvedeny typy a dodavatelé ostatního vybavení, jakou jsou pracovní linky, setovací stoly, pistole, stoly, židle, regály, vozíky, stojany, PC apod. Mají být dané technologie součástí plnění VZ „Modernizace centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem – DESIGN & BUILD“? Pokud ano, žádáme zadavatele o předložení základních požadavků na danou technologii, pokud ne, žádáme o sdělení referenčních typů výrobků pro zajištění stavební připravenosti (hlavně pracovní linky, setovací stoly).

V Příloze č. 7 Seznam technologií dle PD D1.01.5_ZDRAV_TECHNOLOGIE není uveden ani typ a dodavatel „Mycího a dezinfekčního automatu endoskopů“. Má být předmětem plnění předmětné VZ? Pokud ne, žádáme zadavatele o sdělení předpokládaného typu automatu pro zajištění stavební připravenosti.

Odpověď č. 1:

Předmětem stavby jsou technologie a věci pevně spojené se stavbou, jako mycí stoly, rozvody desinfekce. Ostatní inventář bude dodán samostatně. Soupis věcí, které by měly být součástí stavby je v souboru „Vybavení se stavbou“, které je v příloze.

Mycí automat endoskopů bude dodán samostatně a předmětem stavby bude pouze stavební připravenost pro jeho připojení na síť a odpady.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
Mgr. Kateřina Kolací
vedoucí odboru veřejných zakázek

Vzhledem k tomu, že z důvodu rozsahu dotazů v žádostech o vysvětlení zadávací dokumentace nestihl zadavatel odpovědět v zákonné lhůtě a zároveň zadavateli nebyla předem známa časová prodleva uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace, byla původně stanovená lhůta pro příjem nabídek dne 15.04.2025 v předstihu prodloužena, a to i v souvislosti s plánovanou odstavkou Věstníku veřejných zakázek v období 17.04. - 24.04.2025. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena v elektronickém nástroji E-ZAK u záznamu příslušné VZ a ve Věstníku veřejných zakázek.