

Název veřejné zakázky: **Adaptace lůžkové stanice F, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce**
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Druh řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, PSČ: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4449/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci předmětné veřejné zakázky, na kterou zadavatel odpovídá následovně:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

žádáme Vás o upřesnění zadávací dokumentace:

1. v TZ chybí specifikace na stativ chirurgický (příloha č. 6b, záložka 05, řádek 119/pol.9)

Odpověď č. 1:

Stativ chirurgický - otočný stropní kyvný stativ chirurgický výbava : rameno 800/800mm, 1x police s ovládáním, 2x police standard, 1x pasivní stropní rameno pro monitor, délka ramen 1100/800mm s uchycením pro 1 monitor (monitor není součástí dodávky), ramena musí umožnit protažení instalací elektro vnitřním prostorem, ramena mají nosnost 28kg, 1x police

Medioplýny - 2x O₂, 2x VAC, 2x AIR, 2x AIR pohon

Silnoproud – 10 x VDO, 10x ZIS, 16x ochr. pospojení

Slaboproud – 10x RJ45

Dotaz č. 2:

2. ve VV (příloha č. 6a, záložka 04, řádek 363/pol.67-68) je uveden ve dvou položkách (dodávka a montáž) pouze rozvod stl.vzduchu; Cu trubka 18x1 – v poznámce je uvedena dimenze 22x1;dle TZ se jedná o rozvod stl. vzduchu, kyslíku a N₂O. Dále chybí výpis a počet jednotlivých položek rozvodu (klinická signalizace, kulové kohouty, chráničky, konzole apod.) - nelze objektivně nacenit - neodpovídá ČSN EN ISO 7396-1 ed.2


Odpověď č. 2:

V poznámce je chybně uvedená dimenze – jedná se o TR18x1.

Uvedená položka v rozpočtu zahrnuje potrubí včetně spojovacího materiálu, kotvení i vyústění pro lékařské přístroje, nové medicínální plyny jsou navrženy pouze v místnosti 221 s jedním vývodem navíc do místnosti 220, jinak se v rámci akce pouze zakrývají stávající vedení medicínálních plynů stavebními konstrukcemi. Klinická signalizace bude v nově navržené části medicínálních plynů navázána na stávající rozvody a řešena stejně, jako je tomu u stávajícího vedení.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodloužil lhůtu k podání nabídek.
Nový konec lhůty k podání nabídek je uveden na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: 23. 5. 2025



.....
MUDr. Jiří Laštůvka
zmocněný k výkonu funkce
generálního ředitele