

Název veřejné zakázky: **Dodávka a montáž HEPA filtrů - budova J v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: VZMR
Druh zadávacího řízení: S uveřejněním výzvy
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4611/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

v návrhu smlouvy je uvedeno že objednatel požaduje "provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí" Pokud má být součástí realizace i zaregulování VZT systému a kvalifikační měření čistých prostor po výměně filtrů, prosíme o doplnění půdorysu čistého prostoru a schéma VZT systému do podkladů.

Odpověď na dotaz č. 1:

Součástí dodávky a montáže HEPA filtrů není požadované provedení přijímacích a provozních testů, zaregulace VZT.

Zadavatel upravil kupní smlouvu s montáží a její aktualizovaná verze je na profilu zadavatele

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy - 23.6.2025

V Ústí nad Labem dne:

.....
MUDr. Tomáš Hrubý
Generální ředitel společnosti