

Název veřejné zakázky: **Dodávka a výměna oken – havarijní stav – Dětské odd., budova J, 4. NP, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Režim veřejné zakázky: **Veřejná zakázka malého rozsahu**
Druh zadávacího řízení: **S uveřejněním výzvy**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4638/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

V zadání je rozpor u požadované hodnoty zasklení Ug. V technické specifikaci oken je požadavek na zasklení "Izolační dvojsklo Ug max 1.0 W/m2K". Ve výkazu výměr (slepý rozpočet) je uvedeno zasklení Ug = 1,1. Lze nabídnout izolační dvojsklo Ug = 1,1 W/m2K za předpokladu splnění Uw max 1.1 W/m2K? Děkujeme za upřesnění a sjednocení hodnoty Ug v zadávacích podmínkách.

Odpověď č. 1:

správná hodnota je 1.0. V příloze Vám zasíláme slepý rozpočet již opravený.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....
MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel