

Název veřejné zakázky: **Dodávka a výměna oken – havarijní stav – Gynekologie 9, budova F – sekce A, 4. NP**
Druh veřejné zakázky: **Stavební práce**
Režim veřejné zakázky: **Veřejná zakázka malého rozsahu**
Druh zadávacího řízení: **S uveřejněním výzvy**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4710/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci je požadavek: Uw do 1,1dvojitě sklo Ug 1,0. Při použití dvojskla bude mít okna v certifikátu vždy hodnotu Uw 1,2.Ve výpisu prvků jsou napsána již dvojskla 4/16/4 - to nemůže splňovat požadavek Uw 1,1.

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje dodržení hodnot v technické specifikaci, tzn. Uw do 1,1 a Ug 1,0. Návrh konkrétního řešení zasklení a profilů je předmětem nabídky dodavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Marek Sedlák
Vedoucí oddělení administrace
veřejných zakázek