

Název veřejné zakázky: /	Zřízení dětské skupiny, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. – stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	4491/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

PD uvažuje na chodbě 1.09 obklad z vermikulitu s povrchovou úpravou imitující dub světlý, kdy je vyžadována třída reakce na oheň A1. Tato třída nelze splnit, takový materiál neexistuje. Skupina A1 odpovídá čisté cihle nebo betonu. Tento předpis se zdá být zbytečně přísný. Chodba je nechráněná úniková cesta.

PBR původní z roku 2002 a také to současné, které na něj odkazuje, uvažuje třídu reakce C1.

Pokud by měla chodba být součástí "prostoru kde je poskytována služba péče o dítě" uplatní se vyhláška 232/2025 - par 23a. Tento paragraf uvádí, že lze použít na povrchovou úpravu stěn D-s1-s0.

Prosím o revizi, zda je skutečně nutné na obklad použít materiál kategorie A1 nebo zda lze použít materiál kategorie jiné.

Odpověď na dotaz č. 1

Reakce třídy C1 dle původního požárně bezpečnostního řešení.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
MUDr. Tomáš Hrubý,
generální ředitel

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nový termín pro podání nabídek bude uveřejněn na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.