

Název veřejné zakázky: **Oprava kyslíku NEMDC**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad  
Labem, Doručovací číslo: 401 13,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4728/2025**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1

|                        |      |   |
|------------------------|------|---|
| nerezová přípojka 12x1 | 6,00 | m |
|------------------------|------|---|

jakost potrubí (AISI xxx) ?  
švové nebo bezešvé trubky ?  
metráž vč. tvarovek ?

### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje jakost AISI 304 nebo vyšší, bezešvá, metráž viz výkaz výměr.

### Dotaz č. 2

|                           |      |     |
|---------------------------|------|-----|
| vysokotlaká úhlová trubka | 2,00 | kus |
|---------------------------|------|-----|

jaký materiál ?  
jaká dimenze ?  
2 ks = jaká metráž ?

### Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel požaduje nerezové bezešvé nebo měděné, určené pro kyslík a provozní tlak min 200bar, dle návrhu dodavatele pro instalaci technologie. Metráž je odvislá od typu propojení prováděného v rámci technologie dodavatele (propojení do tvaru L, S nebo I). Zadavatel doporučuje absolvovat prohlídku místa plnění.

**Dotaz č. 3**

|                           |      |     |
|---------------------------|------|-----|
| sada propojovacích kabelů | 1,00 | kus |
|---------------------------|------|-----|

[bližší specifikace ?](#)**Odpověď na dotaz č. 3**

Zadavatel požaduje sadu kabelů nutnou pro zapojení plynové detekce a provozní signalizace, dle návrhu dodavatele pro funkční zapojení technologie. Zadavatel doporučuje absolvovat prohlídku místa plnění.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne:

---

Mgr. Jiří Šimon  
vedoucí odboru veřejných zakázek