

Název veřejné zakázky: **Modulární stavba pro dětskou skupinu, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – DESIGN & BUILD**
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Druh řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, PSČ: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4581/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci předmětné veřejné zakázky, na kterou zadavatel odpovídá následovně:

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace s dotazy:

Dobrý den,

Přílohou Vám zasílám dodatečné dotazy ohledně herních prvků v souvislosti se splněním odpovídajících norem. Ačkoliv se jedná o projekt DESIGN & BUILD, je nutné při nejmenším znát požadavky zadavatele, které v současném zhotovení projektu nejsou z podkladů jasné.

Předem děkuji za odpověď.

Text přílohy žádosti s konkrétními dotazy:

Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem týkajícím se specifikace herního vybavení pro projekt Zřízení dětské skupiny, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

V současné projektové dokumentaci jsou navrženy tři kruhové zóny s herními prvky, avšak chybí konkrétní specifikace jednotlivých herních prvků a jejich parametrů. Pro dokončení návrhu bezpečnostních opatření potřebuji upřesnit následující údaje:

Dotaz č. 1:

1. Věková kompatibilita herních prvků

Projektová dokumentace uvádí věkovou kategorii 2–5 let pro návštěvníky dětské skupiny. Standardní vzorové vybavení dětských hřišť však často obsahuje prvky jako pavoučí síť, lezecké stěny nebo kombinované prolézací sestavy, které jsou dle výrobců vhodné až od 4 let věku.

Potřebuji upřesnit:

- *Jaké konkrétní herní prvky si přejete na hřišti instalovat?*
- *Má být hřiště navrženo pro celou věkovou kategorii 2–5 let, nebo lze rozdělit na dvě zóny (2–3 roky a 4–5 let)?*

Odpověď č. 1:

Prvky jsou definovány v příloze tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2:

2. Výška herních prvků a bezpečnostní normy

Podle normy ČSN EN 1177 se skladba a tloušťka dopadových ploch určuje podle maximální výšky volného pádu z herního prvku. V dokumentaci je navržen pouze písek jako dopadový materiál, ale bez specifikace tloušťky vrstvy.

Potřebuji znát:

- *Maximální výšku všech navržených herních prvků (prolézací věže, skluzavky, houpačky)*
- *Výšku pádu u jednotlivých prvků*
- *Vaše preference ohledně typu dopadového povrchu (písek, gumový granulát, syntetické desky)*


Odpověď č. 2:

Specifikace prvků je definována v příloze tohoto vysvětlení. Preference dopadového povrchu je písek či granulát.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

dle elektronického podpisu



.....
MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel