

Název veřejné zakázky: **Vymístění stávajících rozvodů z CHÚC vč. rekonstrukce zdravotně technických instalací v pavilonu "C", Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na stavební práce

Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4618/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1

52	K	949101112R	Protipožární ucpávky	kpl	1,000		
----	---	------------	----------------------	-----	-------	--	--

Žádáme o bližší specifikaci této položky. Měrná jednotka KPL je nic neříkající. Je zapotřebí v zadání upřesnit počet kusů, dimenze, jaký materiál budeme utěšňovat (plast, kabel, ocel), je požadavek těsnit manžetou, nebo tmelem?

Odpověď na dotaz č. 1

Tato položka je duplicitní s položkou:

D.1.4.1 - Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektrotechniky

27	K	741920245	Protipožární ucpávky samostatných kabelů prostup stěnou, tloušťky do 100 mm tmelem kus 6,000 požární odolnost EI 90, průměr kabelu do 21 mm
----	---	-----------	---

Dále je provedení ucpávek specifikováno v požárně bezpečnostním řešení.

Dotaz č. 2

53	K	949101113R	Stavební přípomoc pro profese - sekání drážek a rýh včetně zapravení	kpl	1,000		
----	---	------------	---	-----	-------	--	--

Žádáme o bližší specifikaci této položky. (tloušťka, šířka, délka rýh + drážek). Nebo alespoň předpokládaný počet hodin.

Odpověď na dotaz č. 2

Sekání drážek je specifikováno ve výkazu výměr

D.1.4.1 - Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektrotechniky

38	K	468111322	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z betonu včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	8,000		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

hloubka drážky dle PBŘ je min 15 mm

Položka byla zařazena pro slaboproudé rozvody, předpokládaná délka je cca 20 m, upřesnění bude při realizaci.

Dotaz č. 3

137	K	767646779R	Úprava zábradlí dle zvětšeného otvoru pro schodiště do 8.NP	kpl	2,000		
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--

Žádáme o bližší vysvětlení této položky. Na prohlídce jsme zjistili, že není zřejmé kde a jak by úprava zábradlí měla vypadat.

Počet KG, nebo délky zábradlí, jaké materiály použít pro zábradlí?

Odpověď na dotaz č. 3

Úprava zábradlí je vykreslena ve výkrese D.1.1. 19 – ŘEZ - STÁVAJÍCÍ, BOURACÍ PRÁCE a D.1.1 – 20 ŘEZ - NOVÝ STAV, dále pak ve výkrese D.1.1. – 18 Půdorys 8.NP – NOVÝ STAV, D.1.1.-9 Půdorys 8.NP – STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE
Zábradlí je dvoutrubkové TO 50/30/4, SE SLOUPKY TC 30/30/4 V= 1,0m + KARI SÍŤ CCA Ø8-150/150 MM – CELKEM DO 100 Kg OCELI

ROZMĚR ZÁBRADLÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ 0,55+0,9m výška 1,0m, kari síť až po strop výška cca 2,4m

Dotaz č. 4

138	K	767646777R	Dodávka a montáž vstupních portálů pizice D59 a D60	m2	24,503		
-----	---	------------	---	----	--------	--	--

Žádáme o vysvětlení, co je myšlenou touto položkou. Na prohlídce místa plnění nikdo ze zástupců zadavatele nevěděl, o co jde.

Odpověď na dotaz č. 4

Jedná se o vstupní portály v 1.NP – specifikace viz D.1.1.- 25 Výpis oken a dveří, vyznačeny v půdoryse 11_1 NP_novy_CHUC_KZ Most

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
MUDr. Tomáš Hrubý,
generální ředitel

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nový termín pro podání nabídek bude uveřejněn na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.