

Název veřejné zakázky: **Vymístění stávajících rozvodů z CHÚC vč. rekonstrukce zdravotně technických instalací v pavilonu "C", Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na stavební práce

Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4618/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz č. 1

Prosíme o specifikaci této položky-
D+M Cirkulační čerpadlo TUV -cirkulace soubor 41,000

Dotaz č. 2

V PD není nikde uvedeno jaký průměr mají daná čerpadla. V PD není žádné schéma, kde se čerpadla nacházejí.
Prosíme o doplnění do PD a nebo úpravu ve VV.

Odpověď na dotaz č. 1 a č. 2

Je ponecháno stávající cirkulační čerpadlo TUV, které je jedno pro všechny větve cirkulačního potrubí. Jedná se o stávající cirkulační čerpadlo GRUNDFOS model C TF 120, toto čerpadlo bude nahrazeno novým čerpadlem se stejnými technickými parametry, resp. s parametry lepšími. Čerpadlo se nachází ve výměňkové stanici.

Foto štítku stávajícího cirkulačního čerpadla:



V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
MUDr. Tomáš Hrubý,
generální ředitel

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Nový termín pro podání nabídek bude uveřejněn na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.