

Název veřejné zakázky: **Vymístění stávajících rozvodů z CHÚC vč. rekonstrukce zdravotně technických instalací v pavilonu "C", Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na stavební práce

Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4618/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dotaz č. 1

Žádáme o sjednocení VV s výpisem dveří a oken. V jedné položce máte např.:

129	M	55341169	dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 900x1970mm	kus	6,000		
VV		"pozice D55" 1			1,000		
VV		"pozice D68" 2			2,000		
VV		"pozice D69" 2			2,000		
VV		"pozice D09" 1			1,000		
VV		Součet			6,000		


Dveře vnitřní dřevěné lakované 2KS

dále dveře vnitřní ocelové lakované 1KS

Žádáme o úpravu výkazu výměr tak, aby byly samostatně uvedeny položky pro ocelové a dřevěné dveře. V aktuální podobě jsou v jedné položce uvedeny jak ocelové, tak i dřevěné dveře, což komplikuje ocenění.

A pozici D09 nikde ve výpisu oken a dveří nevidím, není tedy jasné, o jaký typ dveří se jedná.

Odpověď na dotaz č. 1



D55 jsou ocelové dveře, zůstanou na položce 129.

Dveře 68 a 69 jsou dřevěné, ale každé s jinými vlastnostmi – vzniknou nové 2 položky.

Dveře 09 jsou dveře z 5.NP a zůstali tam z původního rozpočtu z roku 2019, kdy byl celý rozpočet pro jednu stavbu.

Nový výkaz výměr je v příloze.

Dotaz č. 2

Žádáme o dodání výkresů - půdorys střechy a skladba střechy.

Odpověď na dotaz č. 2

Skladba střechy je na přiloženém výkrese. Skladba je převzata z dochovaných podkladů.

K zateplení objektu, zasíláme řez střechou.

Půdorysy jsou v 8.NP, kde jsou zakresleny prostupy na střechu. Jedná se o výkresy

09_8NP_stav bourání_CHUC_KZ Most

18_8NP_novy_CHUC_KZ Most

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
MUDr. Tomáš Hrubý,
generální ředitel

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nový termín pro podání nabídek bude uveřejněn na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.