

Název veřejné zakázky: **Dodání a montáž ventilátorů na suché chladiče pro chlazení YORK**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Režim veřejné zakázky: **Veřejná zakázka malého rozsahu**
Druh zadávacího řízení: **S uveřejněním výzvy**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4789/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Dovoluji si Vás požádat o zaslání fotky zařízení na kterém se mají měnit axiální ventilátory. Prosím o zaslání fotky výrobního štítku axiálního ventilátoru. Prosím o zaslání fotky výrobního štítku zařízení, na kterém se mají měnit axiální ventilátory. Prosím o zaslání průměru 1 ks axiálního ventilátorů který se má měnit? Prosím o zaslání fotky axiálního ventilátoru zeshora.

Odpověď č. 1:

Průměr ventilátoru činí 1000 mm a požadované fotografie jsou obsaženy v samostatném souboru zaslaném společně s vysvětlením zadávací dokumentace.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Mgr. Jiří Šimon
vedoucí odboru veřejných zakázek