

Název veřejné zakázky: **Dodání a montáž ventilátorů na suché chladiče pro chlazení YORK**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Režim veřejné zakázky: **Veřejná zakázka malého rozsahu**
Druh zadávacího řízení: **S uveřejněním výzvy**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4789/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Kromě adekvátní náhrady ventilátorů lze náhradu řešit také efektivněji, s EC motory (frekvenčně řízenými), které Vám přinesou provozně velmi zajímavou úsporu elektrické energie. Jsou ale samozřejmě o něco investičně dražší, ale návratnost investice bývá v řádech několika málo let. Přeci jen provozní náklady těchto zařízení obvykle výrazně převyšují servisní náklady. Samozřejmě by to ale znamenalo, že bychom výběrové řízení, díky vyšší vstupní ceně ventilátorů, i přes efektivnější a úspornější nabídku, nevyhráli.
Prosím o informaci, zda je pro Vás toto řešení zajímavé a jak se případně VŘ zúčastnit, abychom právě díky vyšší ceně nebyly vyřazeni.

Odpověď č. 1:

U nových náhrad ventilátorů by bylo nutné řešit kompatibilitu se stávajícím systémem, který v současnosti frekvenční řízení nepodporuje, proto v tuto chvíli zadavatel neakceptuje navrhované řešení. Z tohoto důvodu ani zadavatel neuvažuje o změně hodnotících kritérií.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Mgr. Jiří Šimon
vedoucí odboru veřejných zakázek