

Název veřejné zakázky: **Vymístění stávajících rozvodů z CHÚC vč. rekonstrukce zdravotně technických instalací v pavilonu "C", Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na stavební práce

Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4618/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Dotaz č. 1

Jedná se o tyto položky:

123	K	767646402R	Dodávka a montáž požárních žaluzií 1000/1400 mm	kus	4,000	
VV		"1.NP" 2*2			4,000	
124	K	767646403R	Dodávka a montáž požárních žaluzií 500/800 mm	kus	2,000	
VV		"1.NP" 2			2,000	
126	K	767646409R	Dodávka a montáž požárních žaluzií 1000/630 mm	kus	2,000	
VV		"7.NP" 2			2,000	
127	K	767646419R	Dodávka a montáž požárních žaluzií 300/500 mm	kus	4,000	
VV		"8.NP - ve stěnách i stropě" 2*2			4,000	

Máte na mysli protipožární rolety? Jakou odolnost mají mít? Ovládání rolet?

Odpověď na dotaz č. 1

Položka 123 - Dodávka a montáž požárních žaluzií 1000/1400 mm – jedná se o větrací žaluzie, otvírané servopohonem ovládaným EPS.

Položka 124, 126 a 127 – jedná se o prostup stěnou s protidešťovou žaluzií.

U položky 127 v 8.NP jsou dva prostupy VZT střechou zakončeny výfukovým kusem s vnitřní dešťovou žaluzií, dva prostupy stěnou s protidešťovou žaluzií.

Prostupy VZT jsou řešeny v PBŘ.

Stěnové klapky v požárně dělících konstrukcích budou v kouřotěsném provedení a minimální klasifikace EIS30 pro větší IV.SP.B. Požární stěnové klapky se navrhnou jako servopohony jako ovládané přes a monitorované přes EPS.

Dotaz č. 2

U této položky poprosím o rozměry a jedná se tedy o vstupní čistící rohož?

122	K	767646401R	Dodávka a montáž čistících zon	kus	2,000	
VV		"1.NP" 2			2,000	

Odpověď na dotaz č. 2

Jedná se o čistící rohož 310 x 210 cm, čistící rohož se speciálním drážkovaným profilem pro místa se střední a vyšší pěší zátěží na odstranění i hrubších nečistot, sněhu a bláta.

Dotaz č. 3

U této položky se jedná o protipožární revizní dvířka nebo ocelový poklop, nebo z jakého materiálu je? Jakou má mít požární odolnost?

125	K	767646407R	Dodávka a montáž poklopu s požární odolností 600/900	kus	2,000	
VV		" strop 7.NP" 2			2,000	

Odpověď na dotaz č. 3

Jedná se o výměnu stávajícího poklopu ve stropní konstrukci 7.NP, za nový protipožární s EI30-Sm/DP1.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
Mgr. Jiří Šimon,
Vedoucí, Odbor veřejných zakázek

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Nový termín pro podání nabídek bude uveřejněn na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.