

Smlouva o zajištění kontrol provozuschopnosti EPS

Příloha č. 2a - Technická specifikace – Chomutov

Požadované termíny ročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu (platí pro všechny níže uvedené systémy): 2/2026, 2/2027, 2/2028, 2/2029

Požadované termíny půlročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu (platí pro všechny níže uvedené systémy): 8/2026, 8/2027, 8/2028, 8/2029

Systém č.1 – operační sály

Dodavatel zařízení: Lites,a.s. Liberec
Zdroje elektrického proudu: rozvodná síť TN-C
Primární napěťová soustava: AC 230V
Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatické odpojení od zdroje
Sekundární napěťová soustava: použitá sekundární soustava SELV
Náhradní zdroj: MHU 116 2 ks akumulátor 12V / 12Ah
Vnější vlivy a podklady: vnější vlivy jsou stanoveny podle ČSN 33 2000-1 ed.2 předloženou projektovou dokumentací

Celkově instalovaný příkon: max.240VA, v klidovém stavu 50VA

2. Rozsah kontrolovaného zařízení:

Požární ústředna	MHU 116	1ks
Opticko-kouřový hlásič	MHG 262	38ks
Tlačítkový hlásič	MHA 101	4ks
Kouřový hlásič	MHG 103	4ks
Tlačítkový hlásič	MHA 142	5ks
Signalizační světlo	MHS 407	15ks

Systém č.2 – vrátnice

Dodavatel zařízení: Lites,a.s. Liberec
Zdroje elektrického proudu: rozvodná síť TN-C
Primární napěťová soustava: AC 230V
Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatické odpojení od zdroje
Sekundární napěťová soustava: použitá sekundární soustava SELV
Náhradní zdroj: MHU 103 2 ks akumulátor 12V / 18Ah
Náhradní zdroj: MHU 116 2 ks akumulátor 12V/ 12Ah
Náhradní zdroj: MHU 117 2 ks akumulátor 12V/ 65Ah
Vnější vlivy a podklady: vnější vlivy jsou stanoveny podle ČSN 33 2000-1 ed.2 předloženou projektovou dokumentací
Celkově instalovaný příkon: max.240VA, v klidovém stavu 50VA

2. Rozsah kontrolovaného zařízení:

Požární ústředna	MHU 103	5ks
Ionizační hlásič	MHG 124	9ks
Ionizační hlásič	MHG 103	132ks
Tlačítkový hlásič	MHA 102	58ks
Tlačítkový hlásič	MHA 101	2ks
Signalizační světlo	MHS 407	43ks
Požární ústředna	MHU 117	1ks
Ionizační hlásič	MHG 120	128ks
Ionizační hlásič	MHG 181	9ks
Tlačítkový hlásič	MHA 102	18ks
Tlačítkový hlásič	MHA 101	1ks
Signalizační světlo	MHS 407	131ks
Požární ústředna	MHU 116	2ks
Opticko-kouřový hlásič	MHG 261	22ks
Vstupní prvek s izolátorem	MHG 942	1ks
Tlačítkový hlásič	MHA 141	5ks
Posilovací zdroj	2402STE 24Vdc 2A	1ks
Ionizační hlásič	MHG 103	64ks
Signalizační světlo	MHS 407	49ks
Technologický hlásič	MHG 941	1ks
Dveřní magnet	SEMAG	4ks
Siréna	MHY 909	2ks
Opticko-kouřový hlásič	MHG 241	17ks
Jednotka multiadresná	MHY 416	1ks

Systém č.3 – emergency

Detekce požáru: Detekce požáru pomocí EPS: ANO Výrobce: Bosch Ústředna: FPE-8000-PPC Baterie: NP44 Sam. Hlásiče: ANO Tlač. Hlásiče: ANO Standardní rozhraní hašení: ano/ne
Detekce požáru pomocí detekční části SHZ: NE Typová řada: Č. certifikátu: Sam. Hlásiče: Moduly:
Detekce: Druh aut.hlásiče: optický Počet aut.hlásičů: 446 Typ aut.hlásiče: FAP-425-O Č. certifikátu: CEFAP/FAH/-425 Druh tlač.hlásiče: panelový Počet tlač.hlásiče: 43 Typ tlač.hlásiče: FMC-210-DM-G-R Č. certifikátu: CEFMC-210-DM-G-B/-H-B/-SM-G-B Druh článku k detekci: Počet článku k detekci: Typ článku k detekci: Č. certifikátu:
Signalizace: Typ signal.zařízení: ROLP-R-LX-W-wF zábleskové svítidlo Č. skupiny: Počet signal.zařízení Č. certifikátu: CEROLPLXWallBase Typ signal.zařízení: FAA-420-RI-ROW externí signalizace Č. skupiny:
Počet signal.zařízení Č. certifikátu: CEFAA-420-RI-DIN/-ROW