

Název veřejné zakázky: **Odstranění závad systému EPS MNUL**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na služby**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Doručovací číslo: 401 13,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4866/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Prosíme o upřesnění obsahu programování nově instalovaných ústředen.


Jedná se pouze o zprovoznění a programování základních funkcí ústředen a nebo integraci všech stávajících prvků? Pokud se jedná o celkovou integraci, jsou k dispozici nějaké podklady?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje programování nově instalovaných ústředen EPS včetně zprovoznění a nastavení všech jejich základních funkcí. Součástí je rovněž integrace se stávajícími prvky. V případě celkové integrace by měly být požadované podklady k dispozici a mohou být poskytnuty na vyžádání.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **neprodluhuje** lhůtu pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne:



Mgr. Jiří Šimon
vedoucí odboru veřejných zakázek