

	Přehled VZT zařízení			Nemocnice Chomutov								Datum	02.06.2017	
Číslo zař.	Popis	Počet	Systém	Průtok	Tlak	El.příkon	El.proud		Napětí	Ohřev	Chlazení	Umístění	Typ	Poznámka
[-]	[-]	[Ks]	[-]	[m3/h]	[Pa]	[W]	[A]	[A]	[V]	[kW]	[kW]	[-]	[-]	[-]
1.01	VZT jednotka s deskovým výměníkem tepla Varna, výdej, myčka	1	přívod	33 250	500	3x5000	3x8		400	voda 70/50	R410a	0.18	Přívodní ventilátor	3F
			odvod	33 250	500	3x5000	3x8		400	133,7	178,3		Odvodní ventilátor	3F
4.01	VZT jednotka s deskovým výměníkem tepla Šatny	1	přívod	1330	350	768,0		-	230	voda 70/50		0.18	Přívodní ventilátor	1F
			odvod	1330	350	768,0		-	230	3,1			Odvodní ventilátor	1F
5.01	Odvodní ventilátor s doběhem do kruhového potrubí sklad odpadků	1	odvod	300	175	26,0	0,26	-	230			2.07	Odvodní ventilátor	1F
7.01	Odvodní ventilátor s doběhem do kruhového potrubí WC jídelna	1	odvod	570	225	98,0	0,5	-	230			1.09	Odvodní ventilátor	1F
11.01	Havarijní větrání strojovny	1	odvod	500	100	102,0	0,5	-	230			0.18	Odvodní ventilátor	1F

	Přehled VZT zařízení					Nemocnice Chomutov						02.06.2017	
Číslo zař.	Popis	Počet	Umístění	Chl. Výkon	Systém	Chlazení	Topení	El.příkon	El.proud		Napětí	Typ	Poznámka
[-]	[-]	[Ks]		[kW]	[-]	[kW]	[kW]	[kW]	[A]	[A]	[V]	[-]	[-]
C.1.01	Venkovní klima jednotka pro zařízení č. 1.01	4	Mimo objekt	86	1.01	22,25	27	4x7,16	11,5	-	400	PUHZ-ZRP250YKA	3F
	SPLIT Y PŘÍPRAVNÝ												
C.3.01	Split jednotka, chlazení skladu kořenové zeleniny	1	Fasáda/0.25	3,6	10	3,6	-	0,9	3,97	-	230	PUHZ-ZRP35/PCA-RP35	1F
C.3.02	Split jednotka, chlazení přípravy zeleniny	1	Fasáda/0.24	3,6	10	3,6	-	0,9	3,97	-	230	PUHZ-ZRP35/PCA-RP35	1F
C.3.03	Split jednotka, chlazení přípravy masa	1	Fasáda/0.21	5	10	5	-	1,45	6,9	-	230	PUHZ-ZRP50/PCA-RP50	1F
C.3.04	Split jednotka, chlazení vtloukání vajec	1	Fasáda/0.13	3,6	10	3,6	-	0,9	3,97	-	230	PUHZ-ZRP35/PCA-RP35	1F
C.3.05	Split jednotka, chlazení studené kuchyně	1	Fasáda/1.22	7,1	10	7,1	-	2,17	8,65	-	230	PUHZ-ZRP71/PCA-RP71	1F
C.3.06	Split jednotka, chlazení přípravny 1.NP	1	Fasáda/1.26	7,1	10	7,1	-	2,17	8,65	-	230	PUHZ-ZRP71/PCA-RP71	1F