

## Požadavky na projekční dokumentaci z hlediska energetiky

Úkol OSE: U/2024/075/Go

### 1. Cíl

Cílem tohoto dokumentu je definovat základní požadavky na rozsah projekční dokumentace (PD) pro všechny stupně investiční výstavby, a to z hlediska energetiky v Krajské zdravotní, a. s. (KZ).

### 2. Požadovaný rozsah PD

Z hlediska správného projektového řízení výstavby nových energetických zařízení a správy energií musí PD obsahovat tyto informace a dokumenty:

#### 2.1. Obecně

- Popis chování stavby z hlediska Zákona zachování energie

#### 2.2. Stručně

- Definice všech energií a médií na vstupu a na výstupu;
- Definice požadavků na navazující profese (na hranici dodávky včetně všech přímých a nepřímých nákladů KZ);
- Hmotové a energetické bilance zápisem technických parametrů v uzlových bodech v technologických schématech;
- Procesní a instrumentační technologická schémata;
- Všechny energetické údaje uváděné v technických zprávách a na výkresech musí být doloženy výpočty a zdroji dat, ze kterých byly čerpány;
- Dispoziční výkresy technického zařízení budov a technologického zařízení staveb;
- Ve studiích proveditelnosti všechny možné varianty technického a energetického provedení staveb;
- Požadavky na provoz a údržbu po celou dobu životnosti staveb.

Pozn.:

a) Tento přehled nezahrnuje požadavky na měření a regulaci, které s energetikou staveb úzce souvisí, avšak nespádá do gesce Oddělení správy energií (proto zde nejsou uvedeny);

b) Míra rozpracovanosti a detailů závisí na stupni PD a charakteru stavby. Proto je nutné, aby upřesnění požadavků na PD předávalo OSE ke každé investiční akci samostatně formou doplňující specifikace.

Vypracoval: Gorej, 18. 2. 2025 (OSE)

Legenda:

KZ Krajská zdravotní, a. s.  
OSE Oddělení správy energií  
PD Projekční dokumentace