

Název veřejné zakázky: **Modernizace centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem – DESIGN & BUILD, II.**

Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka na stavební práce**

Režim veřejné zakázky: **nadlimitní**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4862/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz č. 1:

V předložené PD chybí PD přilehlých prostor a tras pro nové silové napojení prostoru CS1 z TS4. Žádáme zadavatele o doplnění této PD stávajícího stavu.

Odpověď č. 1:

Tyto podklady nejsou k dispozici.

Dotaz č. 2:

Předá zadavatel vítězi tendru předloženou PD v elektronické podobě tak, aby nemusel znovu vše zaměřovat a tak ztrácet čas na projektování?

Odpověď č. 2:

Ano, projektová dokumentace ve formátu DWG bude vybranému dodavateli předána.

Dotaz č. 3:

Žádáme zadavatele o doplnění předložené PD o část konstrukčně statickou pro celky D a E, aby bylo možné posoudit zásahy do již provedených konstrukcí / např. do základové desky /.

Odpověď č. 3

Zadavatel doplňuje požadovanou část projektové dokumentace do příloh tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Soubor je označen jako „Statika“.

Dotaz č. 4:

Žádáme zadavatele o doplnění předložené PD o PD stávajících rozvodů VZT pro část E.

Odpověď č. 4

Zadavatel doplňuje požadovanou část projektové dokumentace do příloh tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5:

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda v části E v místnostech E 004 a E005, které zůstávají bez zásahu, bude požadovat výměnu dveří, zařizovacích předmětů a pod.

Odpověď č. 5

Ano, v uvedených místnostech budou vyměněny dveře, podlahy, stropy a povrchy stěn. Oproti projektové dokumentaci budou nově doplněny také jedny dveře v rozměru 80/1970.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
Mgr. Jiří Šimon,
vedoucí Odboru veřejných zakázek
v.z. Radka Chladová