

Název veřejné zakázky: **Přístavba nízkoprahového urgentního příjmu vč. zřízení obratiště pro vozidla ZZS, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **965/2017**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Dobrý den, prosíme Vás o vysvětlení nejasností ve VV, a to

Ve stavebním objektu :

- 1) Dle našeho názoru chybí v pol.č.17 - 35,988m3 z pol. č. 8 - Prosíme o doplnění
- 2) Dle našeho názoru chybí v pol.č.18 - 287,022 m3 z pol. č. 16- Prosíme o doplnění
- 3) Dle našeho názoru chybí v pol.č.62 + 63 - 296,684 m2- Prosíme o doplnění
- 4) v pol.č. 94 je uveden ochranný úhelník 30/30/3 mm, v PD je 50/50/1mm. Prosíme o vysvětlení
- 5) pol.č. 258 - Dodávka a montáž fotoliminiscenčních tabulek .. - kpl.1. Prosíme o doplnění počtu kusů, v PD není uvedeno.

Odpověď na dotaz č. 1

- 1) V položce č. 17 opravdu chybí 35,988 m3, doplněno v příloženém výkazu výměr. S tím souvisí i úprava položky č. 19 kde dojde k navýšení ukládaného množství na skládce.
- 2) Položka č. 18 je v pořádku. Položka se vztahuje pouze k nakládce vytěžené zeminy. Uvedené množství jsou zpětné zásypy, které budou odebrány z vykopaného materiálu.
- 3) V položkách č. 62 + 63 byla opomenuta jedna strana zdí tl. 175 mm, doplněno v příloženém výkazu výměr.
- 4) Položka Č. 94 opravena, aby souhlasila s PD, opraveno v příloženém výkazu výměr.
- 5) Do položky č. 258 doplněn přesný počet tabulek 10 ks.

V rámci Poskytnutí dodatečných informací č. 1, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, což bude uvedeno na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

08 -08- 2017

02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel