



Název veřejné zakázky: **Přístavba nízkoprahového urgentního příjmu vč. zřízení obřadního pro vozidla ZZS, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh zadávacího řízení: podlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 965/2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz:

Dobrý den, prosím o vyjasnění položky ve VV.

Jedná se o pol. VV č. 162 a 163 související s výr.č. 110/T. VV uvádí prosklenou stěnu, tabulka výrobků plnou stěnu bez zasklení. Prosíme o vyjasnění pol.č.110/T.

Děkujeme za odpověď.

Odpověď:

Pol. č. 110/T je ve výkazu výměr uvedena správně, jedná se o prosklené protipožární dveře. Byla však mylně uvedena požadovaná požární odolnost, která je správně EW30-DP3.

Přílohou odpovědi je přiložen změnový list k výkresu D1 SO 101.1.06 a opravený výkaz výměr.

Krajská zdravotní, a.s.
Oddělení řízení projektů a veřejných zakázek
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

KZ

V Ústí nad Labem dne: 15 -08- 2017

Ing. Václav Štyvar

Samostatné oddělení veřejných zakázek