

Název veřejné zakázky: **Modernizace COS 1. etapa, MNUL, o.z. – DESIGN & BUILD**
Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka na stavební práce**
Režim veřejné zakázky: **nadlimitní**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4899/2026**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

DOTAZ č. 1:

Žádáme o upřesnění počtu a typu zdravotnických stativů.

V souboru Příloha č.12_Rozklad nabídkové ceny je uveden počet stativů stávajících k likvidaci 10 kpl a počet dodání nových 10 kpl. Součástí přílohy č.6_Studie záměru je soubor Příloha č.2_Technický standard koncových prvků mediplynů který obsahuje nákres 3 typů stativů - 2 typy anesteziologického stativu a 1 typ chirurgického.

Žádáme o sdělení požadovaného počtu jednotlivých typů stativů na jednotlivé sály a vzhledem k počtu rekonstruovaných sálů (6 ks) i o prověření celkového počtu stativů.

ODPOVĚď č. 1:

Zadavatel upřesňuje, že v rámci této etapy bude výměna zdravotnických stativů realizována ve všech operačních sálech dotčených projektem. Z tohoto důvodu dochází k úpravě množství u položek 1.12.1 (Demontáž stávajících stativů) a 1.12.2 (Dodávka a montáž nových stativů), kdy se nově stanovuje množství 12 kpl u obou položek. Tímto se nahrazuje původně uvedený počet 10 kpl v dokumentu Příloha č. 12 – Rozklad nabídkové ceny. Současně zadavatel upřesňuje, že pro tuto etapu realizace se z Přílohy č. 2 – Technický standard koncových prvků mediplynů vztahují pohled č. 12 a pohled č. 10. Typové řešení stativů musí odpovídat těmto specifikacím.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....

Radka Chladová,
vedoucí Oddělení administrace veřejných zakázek